

Согласно "Правилам охраны газораспределительных сетей", утвержденным постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. №878, охранная зона устанавливается:

- вдоль трассы подземного газопровода из полиэтиленовых труб при использовании провода-спутника для обозначения трассы газопровода - 3 м от газопровода со стороны провода-спутника и 2 м с противоположной стороны;
- для газорегуляторного пункта - 10 м от границ этого объекта.

В охранной зоне запрещается возводить сооружения, подсобные постройки, гаражи, подвалы и т.д., устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня.

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам.

Складирование материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в связи с этим отвод земель для складирования материалов не предусматривается.

Общая площадь земельного участка, предоставленного для размещения линейного объекта, составляет 0,16 га.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									4
Изм.	Кол. вч	Лист	№ док	Подпись	Дата	47/03-06.17 – ППТ.ПЗ			