

и в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г,
- Федеральный закон №191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ;
- ФЗ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.02.02;
- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.03;
- Закона Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области» №76-ЗКО от 31.10.2006 г.;
- Закона Курской области «О внесении изменений и дополнений в закон Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области» №25-ЭКО от 13.03.2012г.;
- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
- другие нормативно-правовые федеральные, региональные и муниципальные правовые акты.

## 1.2 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

Проект планировки выполняется для определения места размещения в границах п.Коренево Корневского района линейного объекта «Газораспределительные сети к АО «Корневское ДЭП» Корневского района Курской области».

Размещение данного линейного объекта обусловлено необходимостью газоснабжения асфальтобетонного завода в п.Коренево.

Линейный объект размещается в границах территории сельского поселения - п.Коренево.

Проектируемый земельный участок настоящего проекта планировки относится к категории земель – земли населенного пункта п.Коренево Корневского района.

Проектируемый земельный участок в географическом отношении расположен в северной части п.Коренево Корневского района Курской области.

Рельеф трассы полого – волнистый, отметки поверхности земли колеблются от 151,40 м до 153,00 м.

Транспортируемая среда – природный газ ГОСТ 5542-2014, плотность газа  $\rho=0,686$  кг/м<sup>3</sup>, низшая теплота сгорания  $Q_{нр}=8045$  ккал /м<sup>3</sup>.

Начальная точка линейного объекта - точка подключения к действующему подземному распределительному газопроводу среднего давления Ø114 мм в п.Коренево в районе существующего ГРПШ по ул.Осипенко (ТУ №603 от 13.07.2017г., выданные филиалом АО «Газпром газораспределение Курск» в г.Рыльске).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. вч	Лист	№ док	Подпись	Дата	47/03-06.17 – ППТ.ПЗ			2